


INFORME DE ENSAYOS EN BALDOSAS DE HORMIGÓN		N/Ref.:OT.2008/1091
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS		
DATOS DEL PETICIONARIO		
Nombre : GARCÍA DOBLAS, S.L.U. Obra: Control de fabricación de baldosas Dirección : Prado del Rey		
DATOS DE LA MUESTRA		
Tipo : Baldosa Punta de Diamante 2 Gris 40 x 40. Procedencia : Planta Prado del Rey		
DATOS DEL ENSAYO		
Norma o procedimiento de ensayo: UNE-EN 13748-2:05. Fecha de muestreo : 02/07/08 Condiciones ambientales : Local de ensayo climatizado		
RESULTADOS		
<u>Propiedades físicas y mecánicas:</u>		
Resistencia a la flexión:	4.66 MPa	
Absorción de agua:	5.14 %	
LUGAR Y FECHA DE EMISION : Alcalá de los Gazules, 04 de Agosto de 2008		
 Codexsa Ingeniería y Control S.L. C.I.F.: B-41559287 Fdo.: Juana Moreno Por la sección Lcda. CC. Químicas Fdo.: Angel Luis Martín Director técnico Lcdo. CC. Químicas  		
Los resultados reflejados en este informe solo afecta a la muestra ensayada Este informe no deberá reproducirse, total o parcialmente sin la aprobación por escrito de CODEXSA Ingeniería y Control , S.L.		